



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻNINIE

ul. Mickiewicza 24, 88-400 Żnin
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132
www.psseznin.pl e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Handwritten: Kuciel, OT
Stamp: PREZESZADU Dyktantowski Wolski

NHK.045.2.2021

Żnin, dnia 3 lutego 2021 r.

Stamp: 08-02-2021
Handwritten: 53/21
Handwritten: Zbiecaszka

Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni

Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Barcinie

(za okres od 1 czerwca 2019 roku do 11 marca 2020 roku)

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranej do badań w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz na podstawie posiadanej dokumentacji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie

dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni i stwierdza, że

w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 11 marca 2020 r.

jakość wody na pływalni Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Barcinie spełniała wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016) i nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpielących się.

Z uwagi na wystąpienie ryzyka zakażenia wirusem Sars-CoV-2 oraz w związku z przerwą technologiczną pływalnia była nieczynna od 12 marca 2020 r. do 2 czerwca 2020 r..

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Wodociąg Barcin – Wolice) realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Spółka z o. o. w Barcinie i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2. Na pływalni znajdują się 2 niecki basenowe (sportowa oraz rekreacyjna - wyposażona w dysze masujące wytwarzające aerozol wodno-powietrzny i zjeżdżalnie) oraz 2 wanny jacuzzi. Z w/w dokonano oceny jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016), zwanego dalej Rozporządzeniem. Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.

Handwritten signature: niepodlega

3. Zarządzający pływalnią wykonywał systematyczne i udokumentowane badania jakości wody, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żninie. Próbkę wody do badań laboratoryjnych były pobierane w zakresie i z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu oraz dodatkowo w przypadkach przekroczenia normatywnych wartości badanych parametrów.
4. Badania wykonywały laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań. Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia.
5. W omawianym okresie stwierdzono przekroczenia normatywnej wartości parametru mikrobiologicznego tj.
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C - w wodzie z jacuzzi okrągłego, w wodzie z systemu cyrkulacji jacuzzi okrągłego, w wodzie z jacuzzi kwadratowego, w wodzie z systemu cyrkulacji jacuzzi kwadratowego.
6. W zakresie wskaźników fizykochemicznych stwierdzono następujące przekroczenia:
 - Wolny chlor - w wodzie z niecki rekreacyjnej
 - Chloroform – w wodzie z jacuzzi okrągłego o kwadratowego i w wodzie z cyrkulacji jacuzzi okrągłego i kwadratowego
 - Chlor związany – w wodzie z systemu cyrkulacji jacuzzi kwadratowego.

Po dokonaniu analizy uzyskanych w omawianym okresie wyników badań wody stwierdza się, że przekroczenia wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych były incydentalne, krótkotrwałe a ich wartości nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego kąpielących się. Zarządzający pływalnią wykonywał stosowne działania naprawcze a po wykonaniu, w krótkim terminie po stwierdzeniu przekroczenia, ponownych badań wody przekroczonego wskaźnika, wyniki wykazywały ich normatywną wartość.

Otrzymują:

1. BOSIR Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŻNINIE
T. Kosiara
Tadeusz Kosiara

Do wiadomości:

1. Burmistrz Barcina
ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin

niepodlega