

Barcin, dnia 12.12.2023

Powiatowa Stacja  
Sanitarно-Epidemiologiczna  
ul. Mickiewicz 24  
88-400 Żnin

**Dotyczy: wyników badania jakości wody basenowej**

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. Dz.U./2.12.2015 poz. 2016 w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, w dniu 29.11.2023. przeprowadzone były badania wody basenowej, na podstawie których stwierdzono, że woda basenowa w basenie sportowym i rekreacyjnym Krytej Pływalni w Barcinie **SPEŁNIA WYMAGANIA** określone w wyżej wymienionym Rozporządzeniu.

Woda w jacuzzi **NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ** i nie nadaje się do kąpieli.

Z poważaniem

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań z dnia 29.11.2023r.

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Spółki  
*Marcin Ruciński*  
Marcin Ruciński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a